

MAXI-DRAIN INC.

Page 1 de 3

586, 10e rang Est
Sainte-Françoise (Québec) G0S 2N0

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4069**
Date de délivrance : **2023-06-29**
Date d'expiration : **2025-06-30**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE

| Diamètre, mm | Classe | Catégorie | Type |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 100 | A | R 320 | 1 et 2 |
| 150 | A | R 320 | 1 |
| 300 | A et B | R 320 | 1 |
| 375 | A et B | R 320 | 1 |
| 450 | A et B | R 320 | 1 |
| 600 | A et B | R 320 | 1 et 2 |

Note. — L'étanchéité de joints (article 6.2.4) n'a pas été vérifiée.

La marque de commerce de ces tuyaux est : *Maxi- Drain*

R 210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.

R 320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé. — 2 : perforé.

MAXI-DRAIN INC.

Page 2 de 3

586, 10e rang Est
Sainte-Françoise (Québec) G0S 2N0

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4069**

Date de délivrance : **2023-06-29**

Date d'expiration : **2025-06-30**

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS

| Diamètre, mm | Appellation | Code produit | Fabricant/marque de commerce |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| 100 | Manchon extérieur à agrafes | L04EXT | Listowell |
| 150 | Manchon extérieur fendu | 6600 | Springfield Plastics |
| 300 | Manchon extérieur fendu | 2M300F | Soleno |
| 375 | Manchon extérieur fendu | 2M375F | Soleno |
| 450 | Manchon extérieur fendu | 2M450F | Soleno |
| 600 | Manchon extérieur fendu | SC-18-0600-01 | Qualiplast |

Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés. L'étanchéité des joints (article 6.2.4) n'a pas été vérifiée.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

MAXI-DRAIN INC.

Page 3 de 3

586, 10e rang Est
Sainte-Françoise (Québec) G0S 2N0

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4069**

Date de délivrance : **2023-06-29**

Date d'expiration : **2025-06-30**

HISTORIQUE

| Date | Description de la modification |
|------------|--------------------------------|
| 2023-06-29 | Délivrance du certificat. |
| | |